

**Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

Affaire suivie par :

DD28 - 02.38.77.33.68

Destinataire(s)

- SIE DE MONTLANDON-MONTIREAU
MONSIEUR - SOCIETE AQUALTER EXPLOITATION
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE VAUPILLON
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ST MAURICE ST GERMAIN
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ST ELIPH
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE SAINTIGNY
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MONTLANDON
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MEAUCE
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MANOU
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE LA LOUPE
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE FONTAINE SIMON
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE BELHOMERT GUEHOVILLE
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ EAU FRANCE
MADAME LE MAIRE - MAIRIE DE MONTIREAU

La synthèse annuelle 2024 de la qualité de l'eau par commune (infofacture) est disponible au lien suivant :
<https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/qualite-de-leau-potable-synthese-annuelle-par-commune-info-facture> et ci-après les
résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

CC TERRES DE PERCHE EXPLOITATION

Prélèvement	00130979	Commune	LOUPE (LA)
Unité de gestion	0879 CC TERRES DE PERCHE EXPLOITATION	Prélevé le :	mardi 01 septembre 2026 à 13h52
Installation	TTP 000219 LE CHEMIN VERT	par :	VIE
Point de surveillance	P 0000000258 STATION DE POMPAGE	Type visite :	AA
Localisation exacte	ROBINET REFOULEMENT APT (F)		

Mesures de terrain

Température de l'eau
pH
Chlore libre
Chlore total

Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
12.8	°C				25.00
7.2	unité pH			6.50	9.00
0.27	mg(Cl2)/L				
0.27	mg(Cl2)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type de l'analyse : B3

Code SISE de l'analyse : 00136846

Référence laboratoire : LSE2609-35381

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Turbidité néphélométrique NFU	<0,1	NFU				2,00
-------------------------------	------	-----	--	--	--	------

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfite-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00130979)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Chartres, le 21 septembre 2026

P/le Préfet,
P/ le directeur départemental,
l'Adjoint au Directeur
Départemental,
L'Ingénieur.e d'Etudes Sanitaires

signé :

Aurélien MARCEL